



**EU-Deklaracja zgodności Nr. 2018/143**  
*EU-Declaration of Conformity*


<b>Produkt</b> <i>Product</i>	Pompa ciepła powietrze/woda typu SPLIT
<b>Nazwa handlowa</b> <i>Trade Mark</i>	BLW Split-P
<b>Typ, model</b> <i>Type, Model</i>	BLW Split-P 6 C, BLW Split-P 8 C, BLW Split-P 11 C, BLW Split-P 16 C, BLW Split-P 22 C, BLW Split-P 27 C
<b>Dyrektywami UE</b> <b>Rozporządzeniami UE</b> <i>EU Directives</i> <i>EU Regulations</i>	97/23/CE, 2009/125/EG, (EU)811/2013, (EU)812/2013, (EU)813/2013, (EU)814/2013, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/UE, (EU)2017/1369
<b>Normy</b> <i>Standards</i>	EN 378-1:2008+A2:2012, EN 378-2:2008+A2:2012, EN 378-3:2008+A1:2012, EN 378-4:2008+A1:2012 EN 14511-1:2013, EN 14511-2:2013, EN 14511-3:2013, EN 14511-4:2013 EN 14825:2013 EN 16147:2011 EN 60335-1:2012 + A11:2014 EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + A2:2008 EN 60335-2-102:2007 + A1:2010 EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2008

**Niniejszym składamy jako producent następujące oświadczenie:**


odpowiednio oznaczone wyroby spełniają wymagania wskazanych dyrektyw i norm. Są zgodne z poddanym badaniu wzorem konstrukcyjnym, nie obejmują jednak zapewnienia właściwości. Produkcja odbywa się pod kontrolą wskazanej procedury nadzorczej.

Wymienione urządzenia są przeznaczone wyłącznie do montażu w wodnych instalacjach grzewczych. Wykonawca instalacji musi zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi montażu i eksploatacji kotła.

**AUGUST BRÖTJE GmbH**

  
.....  
ppa. S. Harms

Kierownik Działu Techniki  
*Technical Director*

  
.....  
i.V. U. Patzke

Kierownik Działu  
Doświadczalnego/Laboratorium  
i Pełnomocnik ds. Dokumentacji  
*Test Laboratory Manager and  
Delegate for Documentation*

August Brötje GmbH  
August-Brötje-Straße 17  
26180 Rastede  
Postfach 13 54  
26171 Rastede  
Telefon +49 (04402) 80-0  
Telefax +49 (04402) 8 05 83  
<http://www.broetje.de>

Dyrektor:  
*Managing Director:*  
Dipl.-Kfm. Sten Daugaard-Hansen

Sąd rejonowy Oldenburg  
*District Court Oldenburg*  
HRB 120714